

Jautājumi iepirkumam „Mazsalacas vidusskolas 1.stāva gaiteņu remonts”, MNP2016/3:

Lūdzu sniegt papildu informāciju par tehnisko specifikāciju darbu apjomiem konkursam „Mazsalacas vidusskolas 1. stāva gaiteņu remonts”:

1. Kādas flīzes paredzētas grīdai un sienām?

ATBILDE: Grīdai neslīdošas akmens masas flīzes 30x30 mm un 7,2 mm biezumā. Sienām keramikas flīzes 20x30 mm.

2. Kāds biezums betona grīdai un vai nepieciešams arī stiegrojums?

ATBILDE: Betona grīdai vidējais biezums 10 cm, stiegrojums nav nepieciešams.

Pirms darbu uzsākšanas flīžu krāsu saskaņo ar pasūtītāju.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs